

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Сумська область, м. Суми, вулиця
Леваневського, 8

Функціональне призначення та назва:


будівлі навчальних закладів:
"Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18
Сумської міської ради"

Відомості про конструкцію будівлі:

опалювана площа, м ² :	7597,70	опалюваний об'єм, м ³ :	25680,23
кількість поверхів:	3	рік прийняття в експлуатацію:	Капітальний ремонт 2020 р.

Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної ефективності
<p>Високий рівень енергоефективності</p> <p> A < 17 кВт x год/ м³ B < 30 кВт x год/ м³ C < 33 кВт x год/ м³ D < 42 кВт x год/ м³ E < 50 кВт x год/ м³ F ≤ 58 кВт x год/ м³ G >58 кВт x год/ м³ </p> <p>Низький рівень енергоефективності</p>	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт x год/м ³	69,50

Питоме споживання первинної енергії, кВт x год/м² за рік: 315,53



Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 85,77

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора № АА 000023